





ZBROJENIE PIONOWE ŚCIAN



ZESTAWIENIE STALI						
NR PRĘTA	ŚREDNICA Ø	IŁOŚĆ SZTUK	DŁUGOŚĆ CM	DŁUGOŚĆ CAŁK. M	MASA 1 SZT. Kg	MASA CAŁKOWITA Mg
ZBROJENIE PIONOWE ŚCIAN						
1	Ø16	136	155	210.80	2.45	0.333
2	Ø16	136	700	952.00	11.06	1.504
3	Ø16	136	550	748.00	8.69	1.182
Ø16	RAZEM DŁ. [m]	1910.80	RAZEM MASA [Mg]	3.019		

ZESTAWIENIE STALI						
NR PRĘTA	ŚREDNICA Ø	IŁOŚĆ SZTUK	DŁUGOŚĆ CM	DŁUGOŚĆ CAŁK. M	MASA 1 SZT. Kg	MASA CAŁKOWITA Mg
ZBROJENIE ŻEBRA USZTYWNIAJĄCEGO						
1	Ø12	2	390	7.80	3.46	0.007
2	Ø12	2	425	8.50	3.77	0.008
3	Ø6	16	100	16.00	0.22	0.004
Ø6	RAZEM DŁ. [m]	16.00	RAZEM MASA [Mg]	0.004		
Ø12	RAZEM DŁ. [m]	16.30	RAZEM MASA [Mg]	0.015		

ZBROJENIE ŻEBRA USZTYWNIAJĄCEGO



BETON C30/37, W8
STAL A- IIIN
Otulina: 50 mm

OZNACZENIA:

R - pręty rozdzielcze stanowią pręty Ø12 zbrojenia poziomego w rozstawie 15 cm

PPUH "PROXIMA" Spółka z o.o. w Chodzieży PRACOWNIA PROJEKTOWA			
Zamawiający: Gmina Świątajno ul. Grunwaldzka 15, 12-140 Świątajno			
Obiekt: Przebudowa gminnej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Spychowo gm. Świątajno			Skala 1:50
	imię i nazwisko	Podpis	Data
Projektant:	inż. Krzysztof Czapczyk upr. nr WKP/0178/PWOK/05		30.03.2017
Projektant:			Nr arch. 15/15
As. projektanta:	mgr inż. Katarzyna Król-Cymbaluk		
Sprawdzający:			
Tytuł rys.	Zbiornik ZKD - zbrojenie pionowe ścian, zbrojenie żebra		Nr rys. 11