

Świętajno, dnia 06.12.2021 r.

Zamawiający:

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piasutno (obszar aglomeracji)”

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Czy nowo budowana przepompownia ścieków posiadająca zaprojektowany moduł telemetryczny GSM/GPRS opisany w układzie sterowania ma stanowić rozbudowę systemu monitoringu funkcjonującego w siedzibie eksploatatora sieci kanalizacyjnych ZGK Świętajno?

Odpowiedź:

Uprzejmie informujemy, że nowo budowana przepompownia ścieków ma stanowić rozbudowę monitoringu sieci kanalizacji sanitarnej zarządzanego przez ZGK w Świętajnie Sp z o.o.

WÓJT

dr Alicja Kolakowska

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu